

# Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843 Fax: 041/7235465 E-mail: za.hdm@uvzs.sk IČO: 17335876

Číslo: A/2016/04780/HDM  
Vybavuje: PhDr. Daša Mičundová  
Prílohy: projektová dokumentácia  
V Žiline dňa: 25.01.2016

Obec Nededza  
013 02 Nededza

Obec NEDEDZA		Registr. značka:
Datum:		Skart. znak:
27.01.2016		
Sp. č.:	427-004	Prílohy:

**Vec: „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Nededzi“ - vyjadrenie k projektovým dokumentáciám - alternatíva č. 1 a alternatíva B**

Dňa 05.01.2016 ste požiadali RÚVZ so sídlom v Žiline o vyjadrenie k PD k rozšíreniu kapacity Materskej školy v Nededzi - alternatíva č. 1 a alternatíva B.

Po preštudovaní projektových dokumentácií (štúdií) podáva RÚVZ so sídlom v Žiline nasledovné vyjadrenie:

**V alternatíve č. 1** sa jedná o prístavbu k jestvujúcej budove materskej školy, a to z východnej a západnej strany. Kapacita MŠ by bola zvýšená na 50 detí v dvoch triedach. Navrhované priestorové a funkčné členenie vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež neumožňuje funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov podľa Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Záchody a umyvárne predškolského zariadenia nie sú prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí v zmysle § 51 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

**V alternatíve B** sa jedná o nadstavbu a čiastočne prístavbu budovy z východnej strany. Materská škola by pozostávala z dvoch tried s kapacitou 50 detí. Pôvodná herňa na 2. NP by bola zväčšená, k dispozícii by bola stabilná spáľňa, umyváreň pre deti, šatňa, hygienické zariadenie pre zamestnancov, izolačná miestnosť, skladové priestory. Na novovzniknutom 3.NP by bola herňa, stabilná spáľňa, šatňa pre deti, umyváreň pre deti, hygienické zariadenie pre zamestnancov, kancelária a sklad. V uvedenej alternatíve je možné menšími úpravami v PD docieľiť požiadavku funkčnej nadväznosti jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia.

Na základe vyššie uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s alternatívou B po dodržaní požiadaviek uvedených vo Vyhláške MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a Vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vzhľadom k tomu, že boli predložené len architektonické štúdie, je nutné predložiť ďalší stupeň PD na schválenie.

Rozdeľovník:

1. adresát
2. spis

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH  
regionálny hygienik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Žiline  
Ul. V. Spanyola 27, PSČ 011 71  
5